



Републички завод за заштиту споменика културе - Београд
Institute for the Protection of Cultural Monuments of Serbia - Belgrade

Радослава Грујића 11 Radoslava Grujića 11
11118 Београд 11118 Belgrade
Србија Serbia
Тел. (011) 24 54 786 Phone +381 11 24 54 786
Факс (011) 34 41 430 Fax +381 11 34 41 430
e-mail: office@y heritage.com

Датум / Date:
Број / Ref.

24 -03- 2017
20 / 16

203

Марија Јовин

БЕОГРАД
Ул. Хусинских рудара бр. 49

Поштована госпођо Јовин,

Републичком заводу за заштиту споменика културе – Београд доставили сте допис, заведен под бројем 10/20 од 16.03.2017. године, са примедбама на одговор овог Завода број 20/10 од 13.03.2017. године, који је дат поводом Вашег захтева за приступ информацији од јавног значаја у вези са извођењем радова на тврђави Голубац.

Тим поводом Вас молимо да прецизирате захтев у погледу техничке документације коју тражите. Наиме, предмет Вашег претходног захтева био је пројекат за извођење радова на тврђави Голубац, који је урађен од стране Републичког завода за заштиту споменика културе – Београд, за потребе извођења радова, док у допису помињете пројекат реконструкције Деспотове палате у тврђави Голубац. С обзиром на то да се ради о различитим техничким документацијама, потребно је да захтев уредите тако што ћете јасно навести на коју техничку документацију се односи Ваш захтев.

Републички завод је израдио пројекте за извођење радова и то:

- Пројекат за извођење радова на рестаурацији и ревитализацији тврђаве Голубац, свеска 9 –Бедем 3-4
- Пројекат за извођење радова на рестаурацији и ревитализацији тврђаве Голубац, Кула 3, Свеска 1-3
- Пројекат за извођење радова на рестаурацији и ревитализацији, Свеска 1-1, Кула 1 - Пројекат за извођење радова на рестаурацији и ревитализацији, Свеска 1-4А, Кула 4 Улази и столарија
- Пројекат за извођење радова на рестаурацији и ревитализацији, Свеска 1-К5, Кула 5-столарија
- Техничка документација Кула 9, Ограде и степениште
- Техничка документација последње етажe са рестаурацијом зубаца куле 4

- Техничка документација куле 9 са рестаурацијом улаза.

На основу ових пројеката изведени су радови на тврђави Голубац. Пројекат реконструкције Деспотове палате у тврђави Голубац је у изради, због чега нисмо у могућности да Вам исти доставимо.

Уколико се Ваш захтев односи на горе побројану техничку документацију, обавештавамо Вас да ћемо Вам копију ове документације, због њене обимности, доставити у року од 40 дана рачунајући од дана 16.03.2017. године, када је Ваш захтев примљен у овом Заводу.

Напомињемо да чланом 17. став 2. и 3. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, односно Уредбом о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којим асе налазе информације од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 8/06), није предвиђена могућност да орган власти копира тражена документа у фотокопирници и да рачун фотокопирнице упути подносиоцу захтева. С тим у вези Вас обавештавамо да ће Републички завод копирати документацију у А4 и А3 формату и испоставити рачун у складу са поменутом Уредбом, док цртеже који су већег формата од А3 можете у присуству представника овог Завода копирати у фотокопирници.

У прилогу достављамо упутства конзерваторског надзора Републичког завода дата током и за потребе извођења радова на тврђави Голубац (бр. 65/50 од 03.06.2016., 65/54 од 08.06.2016. и 65/63 од 21.06.2016), као и Решење Министарства културе и информисања бр. 633-00-219/2016-02 од 21.10.2016. године, којим су утврђени услови за израду Пројекта обнове и ревитализације палате средњовековне тврђаве Голубац.

Молимо Вас да захтев уредите у року од пет дана од дана пријема овог позива.

С поштовањем,

Обрађивач:

Јелена Божич
Јелена Божич, дипл.правник

Директор
Мирјана Андрић
Мирјана Андрић



Прилог: Као у тексту

Доставити:

-Наслову

-Архиви



Републички завод за заштиту споменика културе - Београд
Institute for the Protection of Cultural Monuments of Serbia - Belgrade

Радослава Грујића 11 Radoslava Grujića 11
11118 Београд 11118 Belgrade
Србија Serbia
Тел. (011) 24 54 786 Phone +381 11 24 54 786
Факс (011) 34 41 430 Fax +381 11 34 41 430
e-mail: office@heritage.gov.rs

Датум / Date: 03-09-2016
Број / Ref. 65/50

Safege DOO
Арх Предраг Јошић

Београдска 27
11000 Београд

Поштовани господине Јошићу,

Након обиласка тврђаве Голубац 31.05. и извршеног увида у ток извођења радова на утврђењу, стручни тим Републичког завода за заштиту споменика културе Драгољуб Тодоровић и Брана Стојковић Павелка архитекте и Марина Бунарџић, археолог, дефинисао је следеће сугестије извођачу:

- На бедуму 5-4, фасадама, парапету и зупцима, потребно је обити цементне спојнице изведене приликом претходних конзерваторских радова, добро очистити све површине и дерсовати малтером који је коришћен за обраду фасада кула 5 и 4. Такође, потребно је обити и президати оштећене делове шетне стазе и дерсовати их малтером са додатком средства за водонепропустивост;
- Спољашњост и унутрашњост куле 9 потребно је дерсовати малтером који је већ коришћен за обраду фасада, водећи рачуна о уграђеним плочама са натписима и ђулету на спољној страни, како не би били прекривени малтером.

Предложени радови логично се надовезују на до сада реализоване позиције и употпуњују целину изведених радова. Молимо Вас да о наведеним предлозима известите инвеститора и извођача радова.

С поштовањем,

Директор

Мирјана Андрић

Мирјана Андрић

Доставити:

- Наслову
- Архиви



Републички завод за заштиту споменика културе - Београд
Institute for the Protection of Cultural Monuments of Serbia - Belgrade

Радослава Грујића 11 Radoslava Grujića 11
11118 Београд 11118 Belgrade
Србија Serbia
Тел. (011) 24 54 786 Phone +381 11 24 54 786
Факс (011) 34 41 430 Fax +381 11 34 41 430
e-mail: office@heritage.gov.rs

0409
Датум / Date: 08-06-2016

Број / Ref. 65/59

SAFEGE DOO
Господин Предраг Јошић

Београдска 27
Београд

Поштовани,

На састанку одржаном 03. 06. 2016. у Републичком заводу за заштиту споменика културе, разматрана је могућност темељења палате утврђења Голубац, које су предложили стручњаци ПИМ-а.

Након поновног разматрања понуђеног решења мишљења смо да се радови могу извести на предложен начин.

Неопходно је ипак, током машинског уклањања муља и наноса из унутрашњости палате обезбедити могућност археолошког надзора. Може се очекивати да се открију археолошки остаци или артефакти, које је неопходно документовати.

Такође, пре извођења радова на темељу потребно је да рониоци прегледају планирану трасу како би се проверило да ли постоје трагови првобитних темеља палате. Трагове могућих налаза, исто тако је неопходно документовати.

Сматрамо да су наведене препоруке предуслов за извођење радова.

С поштовањем,

Обрађивачи:


Драгољуб Тодоровић, архитекта


Брана Стојковић Павелка, архитекта




Директор

Мирјана Андрић



Доставити:

- 2 - Наслову
- Архиви



Републички завод за заштиту споменика културе - Београд
Institute for the Protection of Cultural Monuments of Serbia - Belgrade

Радослава Грујића 11 Radoslava Grujića 11
11118 Београд 11118 Belgrade
Србија Serbia
Тел. (011) 24 54 786 Phone +381 11 24 54 786
Факс (011) 34 41 430 Fax +381 11 34 41 430
e-mail: office@heritage.gov.rs

21-06-2013

Датум / Date:

Број / Реф.

65/63

Тврђава Голубачки град
Госпођа Искра Максимовић, директор

Цара Лазара 15
12223 Голубац



Поштована госпођо Максимовић,

Стручњаци Републичког завода за заштиту споменика културе прегледали су достављену документацију о могућем начину темељења палате у Голубачкој тврђави методом „jet grouting“. Након разматрања, сложили смо се да је предложени начи прихватљив са становишта заштите културног добра. Палата је археолошки истраживана и документована у периоду 1969. – 76. године, а планирана испуна од шљунка и камена смањила утицај осцилације нивоа Дунава на унутрашњост палате.

Будући да Главни пројекат по коме се до сада изводе радови не даје решење за темељ палате, а имајући у виду потребу њене изградње, сматрамо да је неопходно одредити се за неко најнедеструктивније решење.

За планиране активности потребно је обезбедити стално присуство конзерваторског надзора.

С поштовањем,


Драгољуб Годоровић

Марина Бунарић

Брана Стојковић Павелка





Доставити:
- Наслову
- Архиви

Директор
Мирјана Андрић

